



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIDNICY
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŚWIDNICY

ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica, e-mail: psse.swidnica@pis.gov.pl
Centrala 74 852-20-91/92 Sekretariat tel/fax 74 852-05-35
Całodobowy tel. alarmowy: 691 730 274 REGON: 890723775 NIP: 884-22-43-747

HK.9011.1.2021

Świdnica, dnia 13 stycznia 2021 r.
e-puap

**Burmistrz Strzegomia
Rynek 38
58-150 Strzegom**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy informuje, że woda, w zakresie oznaczanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych, pobrana w 2020 r. z wodociągów publicznych Strzegom, Żelazów i Rusko-Jaroszów, opartych na wodzie głębinowej, odpowiadała normom sanitarnym.

Wodę oceniono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Świdnicy
J. Dratwa
mgr Mariola Dratwa
Kierownik Oddziału Nadzoru
Specjalista Zdrowia Środowiskowego

Osoba do kontaktu: Izabela Nowak, tel. (74) 85 220 91 lub 92 wew. 28, Sekcja Higieny Komunalnej

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Strzegom za 2020 r.

Wodociąg	Producent	Wielkość produkcji [m ³ /d]	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Miejscowości zaopatrywane przez wodociąg	Uzdatnianie wody	Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów (okres w roku)/wpływ na zdrowie konsumentów	Prowadzone postępowanie administracyjne	Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne	Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody	Jakość wody Stan na dzień 31.12.2020 r.
Wodociąg o produkcji >1000 < 10000 m³/d										
Wodociąg publiczny Strzegom	Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu, ul. Wesoła 7, 58-150 Strzegom	3789,27	18533	Strzegom Olszany Stanowice Grochotów Stawiska Granica Więsnica Morawa Graniczna Modłęczin Mały Międzyrzecze Skarzyce Tomkowice	Napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja dwutlenkiem chloru (stała).	-	-	-	-	Woda odpowiada wymogom rozporządzenia.
Wodociągi o produkcji >100 <1000 m³/d										
Wodociąg publiczny Rusko - Jaroszków	Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu ul. Wesoła 7, 58-150 Strzegom	302,87	2144	Bartoszewek Jaroszków Rusko	Napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu (wg zaleceń).	-	-	-	-	Woda odpowiada wymogom rozporządzenia.

Wodociąg	Producent	Wielkość produkcji [m ³ /d]	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Miejscowości zaopatrywane przez wodociąg	Uzdatnianie wody	Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów (okres przekroczeń w roku)/wpływ na zdrowie konsumentów	Prowadzone postępowanie administracyjne	Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowe – kanalizacyjne	Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody	Jakość wody Stan na dzień 31.12.2020 r.
Wodociąg publiczny Żelazów	Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu, ul. Wesoła 7, 58-150 Strzegom	365,68	3247	Żelazów Goczałków Goczałków Górny Godzieszówek Kostrza Rogoźnica Żółkiewka	Napowietrzanie filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu (stała).	-	-	-	-	Woda odpowiada wymogom rozporządzenia.

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Strzegom za 2020 r.

Wodociąg	Producent	Wielkość produkcji [m ³ /d]	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Miejscowości zaopatrywane przez wodociąg	Uzdatnianie wody	Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów (okres w roku)/wpływ na zdrowie konsumentów	Prowadzone postępowanie administracyjne	Działania naprawcze prowadzone przez wodociągowo – kanalizacyjne	Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody	Jakość wody Stan na dzień 31.12.2020 r.
Wodociąg o produkcji >1000 < 10000 m³/d										
Wodociąg publiczny Strzegom	Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu, ul. Wesoła 7, 58-150 Strzegom	3789,27	18533	Strzegom Olszany Stanowice Grochotów Stawiska Granica Wieśnica Morawa Graniczna Modlecin Mały Międzyrzecze Skarżyce Tomkowice	Napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja dwutlenkiem chloru (stała).	-	-	-	-	Woda odpowiada wymogom rozporządzenia.
Wodociąg o produkcji >100 <1000 m³/d										
Wodociąg publiczny Rusko - Jarosów	Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu ul. Wesoła 7, 58-150 Strzegom	302,87	2144	Bartosówek Jarosów Rusko	Napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu (wg zaleceń).	-	-	-	-	Woda odpowiada wymogom rozporządzenia.

Wodociąg	Producent	Wielkość produkcji [m ³ /d]	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Miejscowości zaopatrywane przez wodociąg	Uzdatnianie wody	Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów (okres przekroczeń w roku)/wpływ na zdrowie konsumentów	Prowadzone postępowanie administracyjne	Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowe – kanalizacyjne	Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody	Jakość wody Stan na dzień 31.12.2020 r.
Wodociąg publiczny Żelazów	Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu, ul. Wesoła 7, 58-150 Strzegom	365,68	3247	Żelazów Goczałków Goczałków Górny Godziszówek Kostrza Rogoźnica Żółkiewka	Napowietrzanie filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu (stała).	-	-	-	-	Woda odpowiada wymogom rozporządze nia.